

Tabela Nr 1
TABELA REGULACYJNA - sieć własna

Temp. Zewnętrzna	Temp. Zasilania	Temp. Powrotu	Moc	Przepływ
°C	°C	°C	MW	m ³
13	68	57	0,23	18,2
12	68	57	0,27	19,9
11	68	56	0,30	21,5
10	68	56	0,33	22,9
9	68	55	0,37	24,2
8	68	55	0,40	25,5
7	68	54	0,43	25,7
6	68	53	0,47	26,7
5	68	53	0,50	27,7
4	68	58	0,53	27,7
3	70	59	0,57	27,7
2	72	60	0,60	27,7
1	73	61	0,63	27,7
0	75	62	0,67	27,7
-1	77	63	0,70	27,7
-2	78	64	0,73	27,7
-3	80	65	0,76	27,7
-4	82	66	0,80	27,7
-5	84	67	0,83	27,7
-6	85	68	0,86	27,7
-7	87	69	0,90	27,7
-8	89	70	0,93	27,7
-9	91	72	0,96	27,7
-10	92	73	1,00	27,7
-11	94	74	1,03	27,7
-12	96	75	1,06	27,7
-13	98	76	1,10	27,7
-14	99	77	1,13	27,7
-15	101	78	1,16	27,7
-16	103	79	1,20	27,7
-17	105	80	1,23	27,7
-18	106	81	1,26	27,7
-19	108	83	1,30	27,7
-20	110	84	1,33	27,7